

ТИП:
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®

Паспорт № FP000210251

РАЗМЕР:
50X585X1185 T-15

Партия № 20210310-2-4-085

Объем, м³ 1 509,8664

Дата изготовления 10.03.2021

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1-12	Фактические данные
1	Средняя плотность, кг/м ³	Не ниже 19,0	22,1
2	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,11 (0,14*)	0,11
3	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,02
4	Теплопроводность при (10±0,3) ^о С, Вт/(м×К), не более	0,034	

Соответствует ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1-12

Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.B.63829/20

*спустя 45 суток выдержки продукции (от момента изготовления)

Начальник ОТК



Усанина Ю.В.



Дата выдачи паспорта 10.03.2021