



ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
НА ЗАКАМЕННОЙ

КОПИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Производство керамического кирпича на Закаменной"
ООО "ПКК на Закаменной"

614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт Закаменная

Почтовый адрес: Россия, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84

Тел/факс (342) 220-21-45, 220-40-60 e-mail: pkk@perm.ru сайт: www.pkk.perm.ru

ОКПО 35792919 ОГРН 1035902106140 ИНН/КПП 5948024322/594801001

Документ о качестве № 14160 выдан 12 сентября 2021 г.

Кирпич керамический лицевой пустотелый (утолщенный) Красный

Условное обозначение:

Кирпич КР_л_пу Кр 250*120*88 / 1,4НФ / 150 / 1.2 / 75 / ГОСТ 530-2012 / ШПБ

Тон Размер Марка Класс Марка Нормативный документ Материал упаковки
по прочности по плотности по морозостойкости

Партия № 12-4/9-2021

Число изделий в партии

(шт)

8 832

Показатель	Норма по ГОСТ 530-2012	Фактическое значение
Размеры (мм): Длина, ширина, толщина	250±4; 120±3; 88±3 (рядовой) (±2 лицевой)	250+2; 120+1; 88+1
Марка по прочности	M100 - M300	150
Масса кирпича, кг	Не регламентируется	3,17
Класс средней плотности	0,7 - 2,4	1,2
Пустотность, %	Не регламентируется	39
Скорость начальной абсорбции воды	Не менее 0,10 кг/(м²*мин) и не более 3,00 кг/(м²*мин) для лицевых	1,4
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	Не более 370	81,03 ±0
Водопоглощение, %	Не менее 6	10
Марка по морозостойкости	F25 - F100 (рядовой), F35 - F100 (лицевой)	75
Группа по теплотехнической эффективности		Эффективные
Способ изготовления изделий		Пластического формования
Вид упаковки	П, ШБ, ШБП	ШПБ

Изготовитель гарантирует соответствие кирпича требованиям ГОСТ 530-2012 при соблюдении потребителем условий ГОСТ 530-2012 по правилам транспортирования и хранения.

Контролер

Петрова Н.К.

Нач. лаборатории

Кайгородова Т.В.)

Отгружено: 6144 шт.

Потребитель:

ИП Артемов РП

Копия верна:

Зуева О.В.

13.09 2021г.