



Общество с ограниченной ответственностью
«Сибкадемсертификация»

(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005,
Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru



Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Тел: +7(383) 361-21-06, e-mail: stroyser@inbox.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
В.И. Белан
«13» апреля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 48-21 от 13.04.2021г.

Задание на проведения испытаний №1 от 15.02.2021г.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО НПК «АРМАСТЕК», Россия, 614101, г. Пермь, ул. Федосеева д.27а, ИНН 5908053084
(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Арматура композитная стеклопластиковая «АРМАСТЕК» АКС-8 по ТУ2296-001-60722703-2010 длиной 1,0 п.м. с муфтами—3 шт, без муфт -10 шт. Партия: 8-8-17 дата изготовления 03.02.2021 г. Производитель: ООО «Завод Композитных материалов», Россия, 614101, г. Пермь ул. Федосеева, дом 27а.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Образцы промаркированы и упакованы в коробку, упаковка не нарушена

(описание, состояние образца испытаний)

Образцы предоставлены заказчиком 31.03.2021г

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов №1 от 15.02.2021г.

(номер и дата акта отбора образцов)

31.03.21-06.04.2021г.

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций.

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Приложения: сведения об используемых СИ, ИО

(при наличии)

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.


* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АКС-8	И-45-21	31.03.2021	Прочность стержня при растяжении, МПа	ГОСТ 31938	Не менее 800	ГОСТ 31938-2012 приложение Б	1053,7 1013,9 1013,9	Ср.1027,16
		-	Модуль упругости при растяжении, ГПа	-	Не менее 50		Ср.56,0	
		06.04.2021	Прочность стержня при сжатии, МПа	2012	Не менее 300	ГОСТ 31938-2012 приложение В		311,0 361,2 326,5 311,0 320,9 320,9



Руководитель группы испытаний
Зам. руководителя лаборатории
Инженер – испытатель

А.А. Быков
И.А. Аношина
В.И. Чубарь

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

- * Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
- * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
- * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
- * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИ, ИО

Наименование	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке /аттестации	Дата поверки /аттестации	Примечания
1	2	3	4	5	6
Весы лабораторные ВК-1500	239	2008	№602263	17.09.2020	
Штангенциркуль ШЦ-I-125	346	2018	№ 574093	09.06.2020	
Весы ВА-4М технические с приспособлением для гидро-взвешивания №зав 00109	309	2003	№ 13018	31.08.2020	
Пресс гидравлический ПСУ-10	215	2006	№С-НН/18-02-2021/38911063	18.02.2021	
Испытательная машина ГМС-50	146	2000	№ 593225	21.08.2020	
Линейка измерительная металическая	347	2006	Сертификат о калибровке №178371	05.06.2020	

- * Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
- * Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
- * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
- * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.