

# ПЕНОПЛЭКС®

Изготовлено в России  
614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Промышленная, д. 133  
Филиал ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" в г. Пермь

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № FP000210022

на плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС®

Тип ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 50X585X1185 T-15  
ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1-12

Партия № 20210101-2-1-001 V = 714,126 куб.м.  
Дата изготовления: 01.01.2021 18:59:00

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1-12	Фактические данные
1	Средняя плотность, кг/м <sup>3</sup>	Не ниже 19,0	22,5
2	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,11 (0,14*) *спустя 45 суток выдержки продукции (от момента изготовления)	0,12
3	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,2
4	Теплопроводность при (10±0,3)°С, Вт/(м×К), не более	0,034	0,025

Соответствует: ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1-12

Декларация: РОСС RU Д-RU.РА01.В.63829/20

Начальник цеха по производству



Усанина Ю.В.



Дата выдачи паспорта 01.01.2021