



АО «ПЗСП»
Россия, 614031, город Пермь,
улица Докучаева, дом 31
т. +7 (342) 270-11-77
ф. +7 (342) 270-11-77

Система менеджмента качества
организации сертифицирована
на соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001



Потребитель: ООО ТМ Д Мехолиит

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 1433

выдан 17 04 17
год месяц число

Наименование изделий: **Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие**

Условное обозначение: Блок II (575 x 300 x 188) B2,0 D500 F35 ГОСТ 31360-2007

Номер партии: 188

Объем 18.2 м³

Дата изготовления: 17.04.17

Класс бетона по прочности: **B2,0**

Марка бетона по плотности: **D500**

Требуемая отпускная прочность бетона (при коэффициенте вариации прочности

бетона 3.6 %) 2.2 МПа

Фактическая отпускная прочность бетона: 2.2 МПа

Средняя плотность бетона: 510 кг/м³

Отпускная влажность блоков по массе: 24.0 %

Теплопроводность бетона: 0.130 Вт/м°С

Марка бетона по морозостойкости: **F35**

Усадка при высыхании: ϵ 0.47 мм/м

Паропроницаемость: 0.20 мг/м · ч · Па

Обозначение стандарта: **ГОСТ 31360-2007**

Протокол лабораторных испытаний № 2446

Удельная эффективная активность природных радионуклидов 18.62 ± 0.97
(Норма до 370 Бк/кг)

Класс первый

Документ о качестве действителен при наличии штампа ОТК на изделиях.

Начальник службы качества [Signature] /ХАТМУЛЛИН А.Ф./



demkin@pzsp.ru
www.pzsp.ru