



Акционерное Общество "Тизол"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №6514
Плиты минераловатные теплоизоляционные EURO-ТИЗОЛ,

EURO-БЛОК 1000x600x50 ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

Партия №: 6514

Дата выпуска: 13.12.2020

кол-во, куб.м.: 54,0

кол-во мест.: 150

Дата выдачи: 15.12.2020

Дата отгрузки: 16.12

Вагон, а/машина: sh

сертификата:

Качественные показатели

Наименование показателя	Норма	Фактич. показат.
Плотность кг/м3, минимальная / максимальная	45-55	50
Теплопроводность, Вт/(мхК), не более при t (283±5)К	0,035	0,035
Теплопроводность, Вт/(мхК) не более при t (298±5)К	0,036	0,036
Содержание органических веществ, % по массе не более	3,3	2,3
Сжимаемость, % не более	8,0	1,0
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	10,0	24,0
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2 не более	1,0	0,2
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, % не более	9	5
Сорбционная влажность, % по массе, не более	1,0	0,2
Водопоглощение, % по массе, не более	14	4
Класс пожарной опасности минераловатной основы	КМ0	КМ0
Группа горючести минераловатной основы	НГ	НГ

Закключение: Продукция соответствует ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

Изготовитель (продавец) АО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, тел/факс (34342) 2-62-82, 2-63-11, 2-61-35, 2-62-05, Код ОКПД2 23.99.19.111

Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения плит 12 месяцев со дня изготовления.

Контролёр ОТК:

Кладовщик: