

КОПИЯ



НА ЗАКАМЕННОЙ

Общество с ограниченной ответственностью "Производство керамического кирпича на Закаменной"
ООО "ПКК на Закаменной"
614513 Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт Закаменная
Почтовый адрес: Россия, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
Тел/факс (342) 220-21-45, 220-40-60 e-mail: pkk@perm.ru сайт: www.pkk.perm.ru
ОКПО 35792919 ОГРН 1035902106140 ИНН/КПП 5948024322/594801001

Документ о качестве № 14059 выдан 25 августа 2021 г.

Кирпич керамический лицевой пустотелый (утолщенный) Шоколадный

Условное обозначение:

Кирпич КР_л_пу Ш 250*120*88 / 1,4НФ / 125 / 1.2 / 75 / ГОСТ 530-2012 / ШПБ

Тон Размер Марка по прочности Класс по плотности Марка по морозостойкости Нормативная Материал упаковки

Партия № 25-6/8-2021 Число изделий в партии (шт) 18 048

Показатель	Норма по ГОСТ 530-2012	Фактическое значение
Размеры (мм): Длина, ширина, толщина	250±4; 120±3; 88±3 (рядовой) (±2 лицевой)	250-1; 120-1; 88-1
Марка по прочности	M100 - M300	125
Масса кирпича кг	Не регламентируется	3,1
Класс средней плотности	0,7 - 2,4	1,2
Пустотность, %	Не регламентируется	39
Скорость начальной абсорбции воды	Не менее 0,10 кг/(м ² *мин) и не более 3,00 кг/(м ² *мин) для лицевых	1,4
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Коэф.Вмкг	Не более 370	97,07 ±0
Водопоглощение, %	Не менее 6	10
Марка по морозостойкости	F25 - F100 (рядовой), F35 - F100 (лицевой)	75
Группа по теплотехнической эффективности		Эффективные
Способ изготовления изделий		Пластического формирования
Вид упаковки	П, ШБ, ШБП	ШПБ


Изготовитель гарантирует соответствие кирпича требованиям ГОСТ 530-2012 при соблюдении потребителем условий ГОСТ 530-2012 по правилам транспортирования и хранения.

Контролер

Желоватых Т.И.

Над лабораторией

Кайгородова Т.В.



Отгружено: 6144 шт.

Потребитель: ООО "Мококсет"

Копия верна: Пушкиса Т.И. 25.08.2021 г.