



НА ЗАКАМЕННОЙ

КОПИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Производство керамического кирпича на Закаменной"
 ООО "ПКК на Закаменной"
 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт Закаменная
 Почтовый адрес: Россия, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
 Тел/факс (342) 220-21-45, 220-40-60 e-mail: pkk@perm.ru сайт: www.pkk.perm.ru
 ОКПО 35792919 ОГРН 1035902106140 ИНН/КПП 5948024322/594801001

Документ о качестве № 14082 выдан 29 августа 2021 г.

Кирпич керамический лицевой пустотелый (утолщенный) Светлый
 Условное обозначение:

Кирпич КР_л_пу Св 250*120*88 / 1,4НФ / 125 / 1.2 / 75 / ГОСТ 530-2012 / ШПБ


Точ. Размер Марка Класс Марка Нормативная Материал(ы) маркировка
 по прочности по плотности по фактору шероховатости документ

Партия № 29-4/8-2021 Число изделий в партии 18 432
 (шт)

Показатель	Норма по ГОСТ 530-2012	Фактическое значение
Размеры (мм): Длина, ширина, толщина	250±4; 120±3; 88±3 (рядовой) (±2 лицевой)	250-1; 120-1; 88-1
Марка по прочности	M100 - M300	125
Масса кирпича, кг	Не регламентируется	2,89
Класс средней плотности	0,7 - 2,4	1,2
Пустотность, %	Не регламентируется	40
Скорость начальной абсорбции воды	Не менее 0,10 кг/(м ² *мин) и не более 3,00 кг/(м ² *мин) для лицевых	3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	Не более 370	99,87 ± 0
Водопоглощение, %	Не менее 6	15
Марка по морозостойкости	F25 - F100 (рядовой), F35 - F100 (лицевой)	75
Группа по теплотехнической эффективности		Эффективные
Способ изготовления изделий		Пластического формования
Вид упаковки	П, ШБ, ШБП	ШПБ

Изготовитель гарантирует соответствие кирпича требованиям ГОСТ 530-2012 при соблюдении потребителем условий ГОСТ 530-2012 по правилам транспортирования и хранения.

Контролер Желоватых Т.И.



Нач. лаборатории Кайгородова Т.В.

Отгружено: 1144 шт.
 Потребитель: ИИ Артешев РР.
 Копия верна: Алексеева Е.П. 30.08. 2021 г.