



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №0859
Плиты минераловатные теплоизоляционные EURO-ТИЗОЛ,

EURO-ЛАЙТ 40 1000x600x50 ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

Партия №: 0859

Дата выпуска: 07.03.2021

кол-во, куб.м.: 58,5

кол-во мест.: 130

Дата выдачи сертификата: 16.03.2021

Дата отгрузки: 16.03

Вагон, а/машина: арм

сертификата:

Качественные показатели

Наименование показателя	Норма	Фактич. показат.
Плотность кг/м ³ , минимальная / максимальная	35-45	40
Теплопроводность, Вт/(мхК), не более при t (283±5)К	0,035	0,035
Теплопроводность, Вт/(мхК) не более при t (298±5)К	0,037	0,037
Содержание органических веществ, % по массе, не более	3,3	2,4
Сжимаемость, % не более	10	5
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	10	20
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м ² не более	1,0	0,2
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, % не более	11	6
Сорбционная влажность, % по массе, не более	1,0	0,3
Водопоглощение, % по массе, не более	15	7
Класс пожарной опасности минераловатной основы	КМ0	КМ0
Группа горючести минераловатной основы	НГ	НГ



Заключение: Продукция соответствует ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

Изготовитель (продавец) АО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, тел/факс (34342) 2-62-82, 2-63-11, 2-61-35, 2-62-05, Код ОКПД2 23.99.19.111

Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения плит 12 месяцев со дня изготовления.

Контролёр ОТК: _____

Кладовщик _____